

Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce v roce 2024

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka (OPM) na napěťové		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka (OPM) na		Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka	
	nn	vn	nn	vn	nn	vn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}
	(-/rok)		(min/rok)		(min)	
neplánovaná	0,75	1,00	10,57	11,00	14,14	11,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek						
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby						
z toho ostatní neplánovaná						
plánovaná	0,13	0,50	69,33	264,00	527,97	528,00
Celkem – Hodinové ukazatele	0,88	1,50	79,90	275,00	542,11	539,00
Celkem – Systémové ukazatele	0,89		83,76		94,11	

počet zákazníků v roce 2024: nn - 89
vn - 1