



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Karviná
Sirotník 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Roční příprava provozu lokální distribuční soustavy Diamo s.p. na rok 2026



Zpracoval: Ing. Pavel Tichý, Bc. Kamil Liberda

Schválil: Ing. Michal Álló, Ing. Tomáš Čarnecký

Datum: 30. 11. 2025

1. Základní zapojení LDS Diamo s.p.

Lokalita Žofie, Těšínská ul., Poruba, 735 14 Orlová

Přípojnice 22 kV:

D253, D262, D322, D323, D332, D333 => T2 (22/6kV), T3(22/6kV), T4(22/6kV), T5(22/6kV)

Přípojnice 6kV:

T1 (6/0,5kV), T6 (6/0,5kV), T7 (6/0,5kV), T9 (6/0,4kV), T10 (6/0,4kV), T11 (6/0,4kV), T12 (6/0,4kV)

Lokalita Koblov, Antošovická ul., Koblov, 711 00 Ostrava

Přípojnice 22 kV:

V137 => T1 (22/0,4kV), T2 (22/0,4kV – mimo provoz)

Lokalita Jeremenko, Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Přípojnice 22kV:

D291, D72, D711, D271 => TR1 (22/6 kV), TR2 (22/6 kV), TR3 (22/6 kV), TR4 (22/6 kV)

Přípojnice 6kV:

T5 (6/0,5kV), T6 (6/0,5kV), T7 (6/0,4kV), T8 (6/0,4kV)

Lokalita Pokrok, Závodní 1755, 735 41 Petřvald

Přípojnice 22 kV:

D263, D253 => T1 (22/0,4kV), T2 (22/0,4kV), T3 (22/0,4kV), T4 (22/0,4kV)

Lokalita Paskov, Rudé Armády 627, 739 21 Paskov

Přípojnice 6 kV (na rozvodně Veolia PS ČR):

=> vývod pro R6.2 (kiosková rozvodna) => T1 (6/0,4kV)

=> vývod pro R6.3 (rozvodna) => T1 (6/0,4kV)

=> vývod pro R6.4 (rozvodna) => T1 (6/0,4kV)

2. Očekávaná výše roční spotřeby elektřiny v LDS Diamo s.p. pro daný rok

Lokalita	Očekávaná výše roční spotřeby elektřiny [MWh]
Žofie	6 200
Koblov	610
Jeremenko	15 300
Pokrok	1 500
Paskov	640
Celkem za všechny lokality	24 250

3. Předpokládané minimum a maximum zatížení LDS pro daný rok

Lokalita	Předpokládané minimum zatížení [MW]	Předpokládané maximum zatížení [MW]
Žofie	0,3	1,45
Koblov	0,015	0,32
Jeremenko	1,7	2,35
Pokrok	0,02	0,50
Paskov	0,06	0,37
Celkem za všechny lokality	2,095	4,99

4. Známá omezení v LDS mající vliv na provoz výrobních zařízení výrobců elektřiny

V rámci této LDS nejsou připojeni žádní výrobci elektřiny.

Lokalita	Výrobní zařízení	Stav, termín omezení
Žofie		
	-----	-----
Koblov		
	-----	-----
Jeremenko		
	-----	-----
Pokrok		
	-----	-----
Paskov		
	-----	-----

5. Plánovaná vypínání zařízení LDS

Jsou zde uvedeny požadavky na uvolnění zařízení známé k 30. 11. 2025. Uvedené termíny mohou být v rámci měsíční, týdenní a denní přípravy provozu aktualizovány.

Lokalita	Druh zařízení	Důvod	Termín
Žofie			
	Linky 22 kV	Roční revize	9/2026
Koblov			
	Trafostanice	Roční revize	10/2026
Jeremenko			
	Linky 22 kV	Roční revize	9/2026
Pokrok			
	-----	-----	-----
Paskov			
	Rozvodna 6.3	Přeložka 6 kV vedení	6/2026

6. Nová zařízení LDS uváděná do provozu

Pro daný rok nejsou plánována žádná nová zařízení k uvedení do provozu.

Lokalita	Druh zařízení	Důvod	Termín
Žofie			
	-----	-----	-----
Koblov			
	-----	-----	-----
Jeremenko			
	-----	-----	-----
Pokrok			
	-----	-----	-----
Paskov			
	-----	-----	-----

7. Vyřazování zařízení LDS z provozu

Pro daný rok nebude z provozu vyřazeno žádné zařízení v rámci LDS.

Lokalita	Druh zařízení	Důvod	Termín
Žofie			
	-----	-----	-----
Koblov			
	-----	-----	-----
Jeremenko			
	-----	-----	-----
Pokrok			
	-----	-----	-----
Paskov			
	-----	-----	-----

8. Závěr

Roční příprava provozu na rok 2026 byla zpracována dle legislativních požadavků a obsahuje relevantní údaje dle těchto požadavků. Vychází z podkladů a informací známých k 30. 11. 2025. Je zpracována s ohledem na maximální míru bezpečnosti a spolehlivosti dodávky z lokální distribuční soustavy společnosti Diamo s.p. všem zákazníkům připojeným k této lokální distribuční soustavě.

Bližší podrobnosti budou oprávněným zájemcům poskytnuty na vyžádání.

Kontakt:

karvina@diamo.cz

kontaktní telefon +420 596 703 330, +420 596 703 326

Upřesnění roční přípravy provozu provede provozovatel lokální distribuční soustavy do 31. ledna běžného roku při respektování roční přípravy provozu provozovatele nadřazené distribuční soustavy a ročních příprav provozu ostatních distribučních soustav.