

# Zpráva o kvalitě a úrovni údržby a rozvoji zařízení lokální distribuční soustavy DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

(ve smyslu ustanovení §25 odst. 10. a 11. zákona č.458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

**1. Držitel licence:** DIAMO, státní podnik,  
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

**2. Hodnocené období:**  
2019

**3. Licence číslo:**  
120101188, skupina 12 – distribuce elektřiny

**4. Provozovatel lokální distribuční soustavy**  
DIAMO, státní podnik,  
odštěpný závod ODRA  
Ostrava, Vítkovice, Siroteč 1145/7  
703 00

**5. Rozsah lokální distribuční soustavy**  
Prostřednictvím LDS je uskutečňována distribuce elektřiny pro zákazníky do 5 vymezených území a to :  
(lokality: Žofie, Koblov, Jeremenko, Pokrok, Paskov)

- oprávněným zákazníkům v napěťové úrovni vn
- oprávněným zákazníkům v napěťové úrovni nn
- vlastní spotřeba lokalit

Pro účely této zprávy se jedná o hodnocení technických zařízení v následujícím rozsahu:

volných vedení	vn	22 kV	-	0,2 km
kabelové vedení	vn	22 kV	-	1,480 km
kabelových vedení	vn	6 kV	-	5,0 km
kabelových vedení	nn	0,4 kV	-	25,0 km
počet trafostanic	vn/nn		-	13 ks

## 6. Způsob zajišťování údržby LDS

Údržba zařízení LDS je zajišťována vlastními prostředky k činnostem na elektrickém zařízení. Je zajišťována nepřetržitá hotovost pracovníků údržby tak, aby byly splněny stanovené standardy obnovy a dodávek elektřiny.

## 7. Legislativní podpora zajišťování údržby

- a) Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- b) Pravidla provozování lokální distribuční soustavy,
- c) Lokální distribuční soustava DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA – Havarijní plán,
- d) Řád prohlídek, údržby a revizí.

## 8. Řád prohlídek, údržby a revizí

Stanoví základní požadavky provozovatele LDS pro provádění činností na zařízení LDS:

- venkovních vedení vn, kde se provádí
  - pochůzková kontrola – 1 x za rok
  - preventivní údržba - dle plánu
  
- kabelová vedení vn, kde se provádí:
  - pochůzková kontrola – 1 x za rok
  - preventivní údržba - dle plánu
  
- distribuční trafostanice vn/nn
  - prohlídka – 1 x za rok
  - preventivní údržba – dle plánu
  
- ochrany a automatiky
  - pravidelné zkoušky - dle plánu
  
- pravidelné revize rozvodů a sítí vn, nn – provádí se 1x ročně dle plánu revizí

## 9. Kvalita prováděné údržby

Stanovení zástupci provozovatele lokální distribuční soustavy provádějí pravidelné kontroly a řídí jednotlivé činnosti dodavatelů, dále provádějí pravidelné vyhodnocování údržby. Kvalita prováděné údržby je dokladována v provozních knihách vedených provozovatelem LDS a v montážních zprávách předkládaných provozovateli LDS dodavateli.

Provozovatel lokální distribuční soustavy hodnotí úroveň kvality jako vyhovující a požadované standardy dodávek elektřiny je schopen zabezpečit.

## 10. Havarijný plán

Havarijný plán LDS je zveřejněn na intranetu DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA. Pravidelná aktualizace se provádí minimálně jednou ročně ručním zápisem.

## 11. Rozvoj distribuční soustavy

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA má zpracovaný plán útlumu jednotlivých lokalit, na kterých provozuje LDS do r. 2032.

Na základě útlumového programu neprovádí provozovatel LDS rozvoj distribuční sítě, ale její postupné omezení a zajišťuje pouze její údržbu, aby byl zajištěn její řádný provoz.

V Ostravě dne: 20. 1. 2020

Zpracoval: Ing. Tomáš Čarnecký  
Odpovědný zástupce

