DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII
261 01 Příbram

Evid. č. žádosti [1]:

Žádost o jednorázové připojení na elektřinu na území jezera Milada pro dny pracovního volna a klidu

(cena platná od 1.1.2026)

Žadatel (odběratel) - Jméno a příjmení fyzické osoby/Obchodní firma právnické osoby:	
Datum narození fyzické osoby/IČO právnické osoby:	
Trvalé bydliště fyzické osoby/sídlo právnické osoby:	
Kontaktní osoba (jméno a příjmení, email, tel.):	
Elektrické zařízení nebo spotřebič, který bude připojen:	
Požadovaná pozice [2]:	
Požadovaný datum a čas připojení (čas od – do):	úhrada ve výši: 2 800,- Kč bez DPH
Odůvodnění žádosti:	
Přílohy[3]:	

Datum:	Podpis [4]:

……

[1] Vyplní DIAMO, s. p., o. z. Příbram.
[2] Uveďte označení pozice, které bylo předem domluveno s provozovatelem.
[3] Přiložte revizní zprávu u el. zřízení nebo prohlášení o shodě u spotřebiče (možno nahradit fotkou výrobního štítku).
[4] Podpis vlastní rukou! U podpisu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu uveďte její jméno a funkci.

Poučení žadatele o jeho povinnostech

Žadatel svým podpisem potvrzuje, že si přečetl a je seznámen **s podmínkami připojení na elektřinu na území jezera Milada** (viz. níže), **platným Návštěvním řádem území jezera Milada a Provozním řádem (https://www.diamo.cz/cs/milada-most/provozni-informace-dokumenty),**

Připojení na elektřinu na území jezera Milada:

a) Jedná se o jednorázové napojení žadatele na elektrorozvodnou síť jezera Milada. Maximální doba připojení je 48 hodin.
b) Připojení je možné na k tomu určených pozicích.
c) Na základě požadavku žadatele na příkon elektrického zařízení a na termín připojení je nutné pozici předem domluvit s provozovatelem. (např. pozice S1 – zásuvka 400 V/16 A; pozice S2 – zásuvka 400 V/32 A., pozice SR6 RE1 přímé připojení, hl. jistič 16 A/40 A)
d) Připojení/odpojení provede, resp. zkontroluje zaměstnanec provozovatele a zapne/ vypne přívod elektřiny.
e) Připojené el. zařízení (např. mobilní stánek) musí mít platnou elektro revizi.
f) Připojený spotřebič (např. kompresor) musí mít prohlášení o shodě.
g) Elektrické zařízení nebo spotřebič žadatel provozuje dle platných předpisů, resp. podle návodu výrobce.
h) Provozovatel nezaručuje dodávky elektrické energie v době výpadku dodávky ze strany distributora, při poruše na rozvodném zařízení žadatele a v případě vyhlášení regulačních stupňů. Žadatel v těchto případech nebude požadovat náhradu za škodu vzniklou v důsledku výpadku dodávky elektrické energie.
i) Provozovatel si vyhrazuje právo odpojit elektrické zařízení nebo spotřebič žadatele v případě ohrožení bezpečnosti. O takovémto kroku bude vždy jednáno s žadatelem předem, tak aby nedošlo k případným škodám na straně žadatele.

Interní záznamy DIAMO, s. p., o. z. Příbram :

Zpracoval:	Datum a podpis:
Schválil:	
Jiné záznamy:	