

**TR 12**  
**Rozvodna 22 kV**

Přívod 22 kV – kobka č. 6

**Rozvodna 6 kV a 0,4 kV**

**Vypínací bod pro 6 kV:**

- do TR 42 – pole č. 3
- do TR 43 – pole č. 14

**Vypínací bod pro 0,4 kV – RMS 76.1:**

- SO 283-1 pole č. 4 – vypínač Q 15
- SO 260 pole č. 6b
- SO 238 jistič v poli 6b
- SO 236 pole č. 4 – vypínač Q 16

# Základní plán LDS v Hrbovicích – havarijný plán

